

28.07.2020

COMUNICAT

În considerarea articolelor apărute în presă în data de 27.07.2020 și 28.07.2020 cu privire la faptul că "sute de consumatori din Alba Iulia au rămas fără gaze naturale după un incident în instalația Transgaz", SNTGN Transgaz SA face următoarele precizări:

- În data de 26.07.2020, ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică la Stația de Reglare Măsurare (SRM) gaze naturale Alba Iulia II instalația de odorizare nu a mai funcționat în modul automat. Conform procedurii, operatorul a trecut la odorizarea manuală a gazelor, fapt ce a condus la o ușoară creștere a nivelului concentrației odorizantului în gaz și respectiv la situația de "miros de gaz" sesizată de consumatori prin apeluri la Delgaz – Grid;
- În toată această perioadă parametrii tehnologici de livrare a gazelor (debit, presiune) prin SRM Alba Iulia au fost în limite normale;
- Odorizarea mai accentuată a gazelor naturale a scos în evidență neetanșeități în sistemul de distribuție a gazelor naturale din municipiul Alba Iulia și mai pregnant în instalațiile de utilizare a gazelor naturale aparținând consumatorilor care au generat reclamații. Urmare a acestora și a verificărilor efectuate de echipele Delgaz Grid, în vederea evitării unor posibile accidente, aceștia au procedat la sistarea alimentării cu gaze a consumatorilor cu instalații neetanșe până la remedierea defecțiunilor.
- După restabilirea alimentării cu energie electrică, instalația de odorizare s-a repus în funcțiune în modul automat iar parametrii de odorizare au revenit treptat la normal.

Precizăm de asemenea că pe tot parcursul situației în care a apărut necesitatea de funcționare a instalației de odorizare în regim manual, personalul de specialitate al Transgaz a fost mobilizat operativ și a efectuat repetate determinări ale gradului de odorizare astfel încât acesta să fie cât mai apropiat posibil de nivelul obișnuit.

SERVICIUL COMUNICARE